

II. 3.3/2020

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Słońsko obręb Słońsko – Gmina Inowrocław na działkach nr: 230/7, 230/3, 230/4, 230/5 obr. Słońsko.

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu (dalej GZK) informuje, że należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg o średnicy \varnothing 160 mm PCV znajdujący się w działce nr 230/7 obręb Słońsko miejscowość Słońsko.
2. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury PCV o średnicy \varnothing 110 dla PN10.
3. Na trasie sieci wodociągowej należy przewidzieć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną w odległości 0,5 m nad rurą.
4. Do budowy sieci wodociągowej należy wykonać przewiert pod drogą asfaltową dz. nr 180 obr. Słońsko. Sieć wodociągową pod drogą należy umiejscowić w rurze osłonowej. Do przewiertu można zastosować inny rodzaj rury.
5. Stosować armaturę wykonaną z żeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym żywica epoksydową w technologii fluidyzacyjnej i posiadającej certyfikat GSK RAL.
6. Do włączenia w istniejącą sieć wodociągową zastosować trójnik boso-kołnierzowy zakończony zasuwą kołnierzową DN150 z wyprowadzeniem w obudowie teleskopowej do poziomu terenu – zabezpieczoną skrzynką żeliwną oraz obrukiem betonowym. Miejsce włączenia oznaczyć tabliczką informacyjną na słupku PCV.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, GZK informuje, że należy złożyć do Starosty Inowrocławskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci.
2. Zaprojektowaną sieć wodociągową należy uzgodnić w GZK.
3. Eksploatacja sieci wodociągowej będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego.
4. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania,
5. Niniejsze warunki są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
mgr Janusz Radzikowski

II. 2.3/2020

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Słońsko obręb Słońsko – Gmina Inowrocław na działkach nr: 183, 180, 105, 107/15, 107/10, 106/1, 106/2, 106/29, 106/30, 89/1, 89/10, 89/11, 89/12, 89/14 obr. Słońsko.

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu (dalej GZK) informuje, że należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg o średnicy \varnothing 160 mm PCV znajdujący się w działce nr 183 obręb Słońsko miejscowość Słońsko.
2. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury PCV o średnicy \varnothing 160 oraz \varnothing 110 dla PN10.
3. Na trasie sieci wodociągowej należy przewidzieć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną w odległości 0,5 m nad rurą.
4. Do budowy sieci wodociągowej należy wykonać przewiert pod drogą asfaltową dz. nr 180 obr. Słońsko. Sieć wodociągową pod drogą należy umiejscowić w rurze osłonowej. Do przewiertu można zastosować inny rodzaj rury.
5. Stosować armaturę wykonaną z żeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym żywica epoksydową w technologii fluidyzacyjnej i posiadającej certyfikat GSK RAL.
6. Do włączenia w istniejącą sieć wodociągową zastosować trójnik boso-kołnierzowy zakończony zasuwą kołnierzową DN150 z wyprowadzeniem w obudowie teleskopowej do poziomu terenu – zabezpieczoną skrzynką żeliwną oraz obrukiem betonowym. Miejsce włączenia oznaczyć tabliczką informacyjną na słupku PCV.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, GZK informuje, że należy złożyć do Starosty Inowrocławskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci.
2. Zaprojektowaną sieć wodociągową należy uzgodnić w GZK.
3. Eksploatacja sieci wodociągowej będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego.
4. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania,
5. Niniejsze warunki są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
mgr Janusz Radzikowski

II. 1.3/2020

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Łojewo obręb Łojewo – Gmina Inowrocław na działkach nr: 230, 217, 214/38, 214/17, 214/16, 214/27 obr. Łojewo.

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu (dalej GZK) informuje, że należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg o średnicy \varnothing 160 mm PCV znajdujący się w działce nr 230 obręb Łojewo miejscowość Łojewo.
2. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury PCV o średnicy \varnothing 90 dla PN10.
3. Na trasie sieci wodociągowej należy przewidzieć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną w odległości 0,5 m nad rurą.
4. Do budowy sieci wodociągowej należy wykonać przewiert pod drogą asfaltową dz. nr 217. Sieć wodociągową pod drogą należy umiejscowić w rurze osłonowej. Do przewiertu można zastosować inny rodzaj rury.
5. Stosować armaturę wykonaną z żeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym żywica epoksydową w technologii fluidyzacyjnej i posiadającej certyfikat GSK RAL.
6. Do włączenia w istniejącą sieć wodociągową zastosować trójnik boso-kołnierzowy zakończony zasuwą kołnierzową DN150 z wyprowadzeniem w obudowie teleskopowej do poziomego terenu – zabezpieczoną skrzynką żeliwną oraz obrukiem betonowym. Miejsce włączenia oznaczyć tabliczką informacyjną na słupku PCV.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, GZK informuje, że należy złożyć do Starosty Inowrocławskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci.
2. Zaprojektowaną sieć wodociągową należy uzgodnić w GZK.
3. Eksploatacja sieci wodociągowej będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego.
4. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania,
5. Niniejsze warunki są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
mgr Janusz Radzikowski