



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIU**

Znak sprawy: NHS.9051.37.1.2024

Inowrocław, dnia 20 marca 2024 r.  
Egz. nr 1

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu**

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 18 marca 2024 r. w ramach bieżącej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Tupadły, gm. Inowrocław, administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław, z punktu:

- Wodociąg Tupadły, sieć, Krusza Duchowna, Stacja Paliw, kran w toalecie, woda uzdatniona (kod próbki: 153/N/W/24)

przeprowadzonych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, zawartych w sprawozdaniu z badań nr L.9051.2.31.1.2024/LLM z dnia 20 marca 2024 r.

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi  
w zakresie mikrobiologicznym**

z wodociągu

Tupadły, gm. Inowrocław

(dot. punktu: Stacja Paliw, Krusza Duchowna)

administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław

z siedzibą w Kruśliwcu

Kruśliwiec 12

88-100 Inowrocław

---

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCŁAWIU

Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław  
sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-inowroclaw

## Uzasadnienie

Jakość wody (kod próbki: 153/N/W/24 - w badanym zakresie mikrobiologicznym) nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność w pobranej próbce wody bakterii grupy coli:

- Wodociąg Tupadły, sieć, Krusza Duchowna, stacja paliw, kran w toalecie, woda uzdatniona (kod próbki: 153/N/W/24)

- **liczba bakterii grupy coli: 3 jtk/100 ml** (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
- **liczba Escherichia coli: 0 jtk/100 ml** (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
- **liczba Enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml** (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml).

W związku z powyższym w dniu 20 marca 2023 r. została wystawiona decyzja nr 158/2024 o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi w zakresie mikrobiologicznym z wodociągu Tupadły, gm. Inowrocław, dot. punktu: Stacja Paliw, Krusza Duchowna, administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław.

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Tupadły, gm. Inowrocław o wydajności rzeczywistej 206 m<sup>3</sup>/dobę i około 1329 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną i napowietrzaniem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIU  
*Katarzyna Krzymińska-Zeromska*

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław (sekretariat@gminainowroclaw.eu)  
- elektronicznie
2. Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław  
(gzkkrusliwiec@pro.onet.pl) – elektronicznie
3. a/a – egz. nr 1