



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Znak sprawy: NHŚ.9051.13.1.2025

Inowrocław, dnia 06 lutego 2025 r.
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 03 lutego 2025 r. w ramach bieżącej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Łojewo, gm. Inowrocław, administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław, z punktów:

- Stacja Uzdatniania Wody, kran na hali (kody próbek: 27/N/25, 28/N/25),
- Sieć, Góra, szkoła, kran w kuchni (kody próbek: 29/N/25, 30/N/25),

przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, zawartych w sprawozdaniach z badań o numerach: LHK.9051.2.1.14.2025 i Nr LHK.9051.2.1.15.2025 z dnia 06 lutego 2025 r.

**stwierdza warunkową przydatność
wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu**

Łojewo, gmina Inowrocław

administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław
z siedzibą w Kruśliwcu
Kruśliwiec 12
88-100 Inowrocław

Uzasadnienie

Jakość wody (kod próbki: 28/N/25 - w badanym zakresie mikrobiologicznym) nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność w pobranych próbkach wody bakterii grupy coli:

- Wodociąg Łojewo, Stacja Uzdatniania Wody, kran na hali (kod próbki: 28/N/25)
 - **liczba bakterii grupy coli: 7 jtk/100 ml** (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
 - liczba Escherichia coli: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
 - liczba Enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C: 8 jtk/1 ml (wymagana wartość parametru: bez nieprawidłowych zmian – zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej);

W związku z powyższym w dniu 06 lutego 2025 r. została wystawiona decyzja nr 75/2025 o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Łojewo, gm. Inowrocław, administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław.

Jakość wody (kody próbek: 27/N/25, 29/N/25 – w badanym zakresie fizykochemicznym i kod próbki: 30/N/25 – w badanym zakresie mikrobiologicznym) odpowiada wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

Ww. ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Łojewo, gm. Inowrocław o wydajności rzeczywistej ok 489 m³/dobę i około 1671 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną i napowietrzaniem.

Wodociąg Łojewo, zaopatruję w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, konsumentów wody miejscowości:

- Gmina Inowrocław: Łojewo, Sikorowo, Dulsk, Góra, Łąkocin, Witowy, Karczyn, Jaronty, Ostrowo Krzyckie, Pławinek;
- Gmina Kruszwica: Karczyn, Szarlej, Arturowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzywińska-Żeromska

/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław i komunikat nr 4/2025 – za pośrednictwem systemu ePUAP
 2. Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław i komunikat nr 4/2025 (gzkkrusliwiec@pro.onet.pl) - elektronicznie
 3. a/a – egz. nr 1
- Do wiadomości:
4. Burmistrz Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica - za pośrednictwem systemu ePUAP